



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности города Ижевска
426072, г. Ижевск, ул. Ленина, 111, телефон (факс) 8(3412) 66-45-17
e-mail: pergpn@yandex.ru

г. Ижевск

«12» августа 2019г.

Предписание № 01/43/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №74», директору МАОУ СОШ №74 Онищенко Надежде Эмильевне

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 01/43 от «05» августа 2019 г., выданного заместителем главного
государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Фроловым Павлом
Андреевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «09» августа 2019 г., с 09 ч. 00 мин. по 10
ч. 00 мин. «12» августа 2019г., проведена **внеплановая** выездная проверка объекта(ов) защиты
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №74», (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 168),
осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Ленина, 168,

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному
надзору Исаева Ольга Геннадьевна

совместно с: представителем по доверенности директора Муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №74», Чертковской Людмилой
Георгиевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- пи- са- ния	Вид нарушений требо- ваний пожарной без- опасности с указанием мероприятия по его устранению и кон- кретного места выяв- ленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Феде- рации и (или) нормативного до- кумента по пожарной безопасно- сти, требования которого (-ых) нарушены	Срок устра- не- ния на- ру- ше- ния требо- ва- ния по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.

1/43/ 1/1-1	Системы противопожарной защиты: автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, а именно уровень звукового давления не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (акт проверки АПС, СОУЭ от 19.06.2019г.) по адресам: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 168);	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.08.2020	
----------------	--	--	------------	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:
Государственный инспектор города Ижевска
по пожарному надзору Исаева О.Г.



«12» августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Представитель по доверенности МФФУ СССР № 74
Чертовская А.Т.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ «12» августа 2019 г.

✓ *Исаева*
(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99